



WJM. 271.11.2018

Mikołajki, 13.06.2018

ODPOWIEDZI I ZMIANA SIWZ

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na „budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej ”Etap I, III i IV” Wpłynęły do Zmagającego następujące zapytania:

- 1) potwierdzenie, iż Zamawiający na pewno przypisuje zadanie ujęte w folderze m.Mrągowo poz. MPR miasto Mrągowo przedmiar – do Etapu III pomimo , iż w opisie widnieje:
NAZWA INWESTYCJI: Mazurska Pętla Rowerowa ETAP I – tzw. północno-wschodni Trakt Rowerowy Wielkich Jezior mazurskich
- 2) podanie średnicy przepustu ujętego w poz. 8 przedmiaru robót – ścieżka rowerowa „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 171006N Prawdowo- Stare Sady – Jora Wielka od km 0+000 do km 2+550”
- 3) odpowiedź na pytanie : czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z HDPE o SN 8 (zamiast SN 10) na przepusty pod ścieżką rowerową. Nadmieniamy, że rury takiej sztywności są powszechnie stosowane w drogownictwie.
- 4) Uściślenie ilości do zmontowania ławek łamanych i ławek prostych w etapie III
- 5) podanie lokalizacji przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych o śr.1400 mm ujętych w dziale 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w poz.19 w ilości 30,80 m, PRZEDMIARU ROBÓT ; nazwa inwestycji : Mazurska Pętla Rowerowa ETAP III – tzw. zachodni Trakt Rowerowy Wielkich Jezior Mazurskich ; INWESTOR: Gmina Mrągowo
- 6) podanie dokładniejszych danych dotyczących konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie (1 konsola w komplecie) - np.: długość maszty, kształt, rodzaj sygnalizatora świetlnego , lokalizację

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający

Ad. 1

Zamawiający potwierdza, że wszelkie roboty dotyczące miasta Mrągowo, gminy Mrągowo, Gminy Mikołajki powinny być przypisane do etapu III.

Ad. 2

Średnica przepustu wynosi 800 mm

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sztywności rur HDPE

Ad. 4

Zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu branży architektonicznej występują tylko ławki łamane i stoliki. Ilość ławek zgodnie z przedmiarami.

Ad. 5

Przepusty ujęte w przedmiarze dla dróg powiatowych w zakresie gminy Mrągowo, w poz. 19 zlokalizowane są na drodze powiatowej nr 1745N w okolicy wsi Biestrzykowo w km 48+348 i w km 48+778 Mazurskiej Pętli Rowerowej.



Ad. 6

Jeśli chodzi o typ sygnalizatorów to wszystkie opisane są w tabeli 5 dla skrzyżowania z ul. Brzozową i Kolejową oraz w tabeli 3 dla skrzyżowania z ul. Lubelską. Jeśli chodzi o lokalizację sygnalizatorów to jest ona przedstawiona na planie sytuacyjnym (nr rysunku 3 w części rysunkowej dla obu skrzyżowań).

Odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekretarz Zarządu
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Przewodniczący Zarządu
Piotr Jakubowski

STOWARZYSZENIE
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 6
NIP 845-198-57-00 REGON 361222985